

தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை தடையின்மைச் சான்று

எண்: 48/2023

வேப்பேரி தீயணைப்புமீட்புப்பணிகள் நிலையம்.

நாள்: 24.11.2023

பொருள்: தீயணைப்புமீட்புப்பணித்துறை - வேப்பேரி தீயணைப்பு -
மீட்புப்பணி நிலையம் - பள்ளிக்கூடத்திற்கு அங்கீகாரம்
வழங்கிட தடையின்மைச் சான்று வழங்குதல் - குறித்து.

பார்வை: 1. அரசு ஆணை எண்.122, பள்ளி கல்வி (2) துறை, நாள்.14.09.2004
2. அரசு ஆணை எண்.123, பள்ளி கல்வி (2) துறை, நாள்.14.09.2004.
3. THE PRINCIPAL, என்பரிடமிருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பம்,
நாள்.23.11.2023.

பார்வையில் காணும் அரசாணைகள் மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி கதவு இலக்கம்
NO.93, DR. ALAGAPPA ROAD, CHENNAI - 600 084. என்ற முகவரியில்
கட்டப்பட்டுள்ள M/S. C.S.I EWART GLOBAL SCHOOL என்ற பள்ளியினை 24.11.2023
அன்று வேப்பேரி நிலைய அலுவலர் திரு.க.ச.சரவணன் என்பவரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
இவ்விடத்தில் பள்ளிக்கூடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளுக்கு
உட்பட்டு (24.11.2023 முதல் 23.11.2024 முடிய) தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணி
நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும் இல்லை.

நிபந்தனைகள்

1. இத்தடையின்மைச்சான்று ஓராண்டுக்கு மட்டுமே செல்லத்தக்கதாகும்.
2. போதுமான தீயணைப்பு கருவிகள் IS 2190:2010 ன்படி பொருத்தப்பட வேண்டும்.
இந்திய தரநிர்ணய சான்றுடன் தீயணைப்பான்களை கண்ணுக்கு முதன்மையாக கவரும்
வகையில் பள்ளியின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நிறுவ வேண்டும்.
3. முதலுதவி சாதனங்கள் உரிய மருந்துகளுடன் உடனடியாக கிடைக்கும் வகையில்
பள்ளிகளில் வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
4. எல்.கே.ஜி. மற்றும் யு.கே.ஜி பிள்ளைகளுக்கான வகுப்பறைகள் தரைத்தளத்தில்
மட்டும் நடைபெற வேண்டும்.
5. தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் இரண்டு ஆசிரியர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் ஒரு தீத்தடுப்பு
அதிகாரி இவர்களை கொண்ட தீத்தடுப்புக்குழு பள்ளியில் அமைக்கப்பட வேண்டும். தீ
பாதுகாப்பு திட்டம் ஒன்றை வகுத்து மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அந்த திட்டத்தை
ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
6. அவசர காலத்தில் பயன்படுத்த கூடிய தொலைபேசி எண்கள் மற்றும் தொடர்புகொள்ள
வேண்டிய அலுவலர்களின் பட்டியல் ஒன்றை பள்ளியின் அறிப்பு பலகையில்
ஒட்டுவதுடன் கேந்திரமான அனைத்து பகுதிலிலும் தெளிவாக தெரியும் வகையில்
அமைக்க வேண்டும்.
7. மாதிரி பயிற்சிகள் ஒழுங்கு முறையுடன் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் நடத்தப்பட
வேண்டும். தீ மணி அனைத்து தளங்களிலும் நிறுவப்படவேண்டும். அது அனைவருக்கும்
புரியும் வகையில் செயல்படுத்தப்படவேண்டும்
8. பழைய மின்கம்பிகள் மற்றும் சாதனங்களை அகற்றப்பட்டு இந்திய தரநிர்ணய
சான்றுடன் புதிய மின் அமைப்புகள் நிறுவப்பட வேண்டும்.
9. அதிக மின்அழுத்தம் கொண்ட மின்கம்பிகள் பள்ளியின் உள்ளோ அதன்
அருகாமையிலோ செல்ல கூடாது. எவையேனும் இருப்பின் அவைகளை உடனடியாக
அப்புறப்படுத்தப்படவேண்டும்.

10. ஆசிரியர்கள் மற்றும் இதர பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு சாதனங்களை இயக்குதல், அவசர காலங்களில் வெளியேற்றும் முறைகள், தீ விபத்து அல்லது மற்ற நெருக்கடியான சமயங்களில் மாணவர்களை காப்பாற்றுவது குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும்.
11. தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணித்துறையின் ஆலோசனை மற்றும் ஒப்புதலுடன் அவசரகால மீட்புப்பணி திட்டம் ஒன்றை வகுக்க வேண்டும். மேலும் பள்ளியில் பாதுகாப்பு ஆலோசனை குழு ஒன்று அமைக்கப்படவேண்டும்.
12. நெருக்கடி அமைப்புகளில் எவ்வாறு செயல்படுவது என்பது குறித்து மாதிரி பயிற்சிகள் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பள்ளி மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் இதர பணியாளர்கள் பயன்பெறும் வகையில் நடத்தப்படவேண்டும்.
13. ஒவ்வொரு வகுமும் ஏப்ரல் 14-ம் தேதியை தீ பாதுகாப்பு நாளாக ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் அனுசரிக்கப்பட்டு அன்றைய தினம் தீ விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் மற்றும் தீ பாதுகாப்பு பயிற்சிகளை தீயணைப்புமீட்புப்பணி குழுவினருடன் இணைந்து நடத்த வேண்டும்.
14. அனைத்து பள்ளி கட்டிடங்களிலும் தீ மற்றும் இயற்கை பேரழிவுகளுக்கு எதிராக மாணவர்கள் உள்ளடக்கி தொகுப்பு ஈட்டுறுதி திட்டம் செயல்படுத்தப்படவேண்டும்.
15. தரைகீழ் தளத்தில் (Basements) வகுப்புகள், ஆய்வுக்கூடங்கள், நூலகங்கள் மற்றும் ஒன்றுகூடுமிடம் (Assembly Hall) அமைத்திட தடைசெய்யப்படுகிறது.
16. அனைத்து தளங்களிலும் அவசரகாலங்களில் விரைவாக வெளியேறும் வகையில் அவசரகால வழி அமைத்திட வேண்டும்.
17. 45 மாணவர்களுக்கு மேல் உள்ள வகுப்பறைகளுக்கு குறைந்தபட்சம் இருவழி கதவுகள் அமைக்கப்படவேண்டும்
18. அனைத்து கதவுகளும் வெளிப்புறமாக திறக்கும் வகையில் அமைக்கப்படவேண்டும்
19. கேஸ் டைப் லைன் படிக்கட்டுகள் ஒட்டி அமைக்கக் கூடாது.
20. படிக்கட்டுகளின் அகலம் குறைந்தபட்சம் 30cm, உயரம் 15cm, இருக்க வேண்டும்.
21. மாடிப்படிகள் மற்றும் வெளியேறும் வழிகளில் உள்ள விளக்குகள் தனிமின்கற்றுடன் அமைக்கப்படவேண்டும்.
22. Miniature Circuit Breakers/Earth Leakage Circuit Breakers நிறுவப்படவேண்டும்.
23. உரிய பாதுகாப்பு முறையுடன் கட்டிடத்தில் இடிதாங்கி நிறுவப்படவேண்டும்.

அரசு விதிக்ரல்கள் மற்றும் மேற்குறிப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை எனில் வழங்கப்பட்ட தடையின்மைச்சான்று தானாக ரத்தாகிவிடும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.



THE PRINCIPAL,
M/S. C.SI EWART GLOBAL SCHOOL,
NO.93, DR. ALAGAPPA ROAD,
CHENNAI - 600 084.

H. J. சண்முகம்
நிலைய அலுவலர்
தீயணைப்புமீட்புப்பணிகள் நிலையம்,
வேப்பேரி, சென்னை-07.

நகல்: மாவட்ட அலுவலர், மத்தியசென்னை மாவட்டம்.

Tamil Nadu Fire and Rescue Department

Fire safety certificate of No Objection

Fire and Rescue Station - Vepery

No.48/2023

Date: 24.11.2023

Subject: Fire and Rescue Department - Vepery Fire Rescue Station - Issuing a certificate of fire safety for no objection - Reg

- View:
1. Government Order No. 122 - School Education (2) Department, 14.09.2004
 2. Government Order No. 123 - School Education (2) Dept., 14.09.2004.
 3. From the Principal, Date of application received. 23.11.2023

The CSI Ewart Global School, built at the address of Door No. 93, Dr Alagappa Road, Purasaikavam, Chennai – 600 084 according to the states and application, was inspected by Mr. K S Saravanan, Vepery Station Officer on 24.11.2023. There are no restriction from the fire and rescue mission under the following conditions (24.11.2023 to 23.11.2024) to authorize the school.

Conditions

1. This proof of validity is valid for one year only.
2. Sufficient firefighting equipment shall be in accordance with IS 2190: 2010. Fire extinguishers must be installed in every part of the school with the Indian standard of proof
3. First Aid devices must be placed in schools to be readily available with appropriate medication.
4. Classrooms for L K G and U K G children should be on the ground floor only.
5. The Fire Brigade shall be set up in the school consisting of the Headmaster and two teachers, staff and a fire officer. The fire safety plan should be reviewed every three months.
6. A list of telephone numbers and contact persons to use during emergencies should be placed on the school notice board and clearly set out in all areas.
7. Fire safety rescue demonstration should be conducted periodically with regularity. Fire alarm should be installed at all sites. It should be implemented in a way that everyone understands.
8. Old electrical wiring and equipment should be removed and new electrical systems should be installed with Indian standards of proof.
9. High-voltage wiring should not pass through or near the school. If there are any, they should be immediately removed




P. JAYARAMAN, B.A., B.L.
ADVOCATE & NOTARY PUBLIC
EGMORE COURT ADVOCATES
ASSOCIATION, CH-600 008.
Cell: 94440 11605

10. Teachers and other staff must be trained in operating safety equipment, emergency evacuation, fire protection or other critical situations.
11. Formulate an Emergency Rescue Plan with the advice and approval of the Fire and Rescue Department . A safety advisory committee should be set up at the school
12. Fire safety rescue demonstrations on how to work in crisis settings should be conducted at regular intervals for school children, teachers and other staff.
13. Every resource must observe April 14 as a fire safety day at each school and conduct a fire awareness campaign and also a fire safety training with the fire rescue team.
14. All school buildings should be equipped with a package insurance plan to cover students against fire and natural disaster
15. It is forbidden to set up classes, laboratories, libraries and assembly hall in the ground floor.
16. Emergency exit facilities should be provided in all floors for quick evacuation.
17. At least two doors shall be installed for classrooms above 45 students
18. All doors must be set up to open externally
19. Gas pipelines should not be set along the stairs
20. The width of the stairs should be at least 30 cm and of height 15 cm.
21. Stairs and exit way lamps should be set with a separate electrical circuit.
22. Miniature Circuit Breakers/ Earth Leakage Circuit Breakers must be installed.
23. The thunder arrester of the building should be installed with proper protection system.

If the violation of the government rules and the above conditions are not fulfilled, the No objection certificate will be automatically revoked.

Station Officer
Fire and rescue station
Vepery,
Chennai – 07.

The Principal
M/S. C.S.I. Ewart Global School
No. 93, Dr. Alagappa Road,
Purasaiwalkam, Chennai – 600084.

Copy: District Officer, Central Chennai District.



P. Jayaraman
12/2022
P. JAYARAMAN, B.A., B.L.
ADVOCATE & NOTARY PUBLIC
EGMORE COURT ADVOCATES
ASSOCIATION, CH-600 008.
Cell: 94440 11605